



МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

**ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ  
„ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”**

1000, гр.София, бул. “Цар Освободител” № 7  
тел./факс 953 33 74

Изх. рег. № 6085

София, 22.10.2012 г.

ДО

**УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ИЗВЪРШВАНЕ НА  
СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ И  
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА  
СГРАДИ, ХОТЕЛИ И ПОЧИВНИ ДОМОВЕ,  
УПРАВЛЯВАНИ ОТ ИА “ВОЕННИ  
КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”  
ПО ОБОСОБЕНО ПОЗИЦИИ”**

**Относно:** Отговор на поставен въпрос във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на строително-ремонтни и строително-монтажни работи на сгради, хотели и почивни домове, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело, по обособени позиции””, открита с Решение № 5712/05.10.2012 г., изменено с Решение за промяна № 6014/18.10.2012 г.

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с горесцитираната обществена поръчка давам отговор на следните въпроси, относно обособена позиция № 8 “Строително-ремонтни и строително-монтажни работи в част от стаи, апартаменти и коридори на II-ри и III-ти етаж в хотел “Олимп”, к.к. “Боровец”:

**Въпрос № 1:**

“При огледа на стаите установихме, че дървената дограма от вътрешната страна има дървени плотове които при смяната с нова пвц ще бъдат премахнати и тъй като в КСС не са предвидени нови пвц дъски 20 см да бъдат ли остойностени в сметката към позиция №4 на КСС”

**Отговор № 1:**

При необходимост от полагане на нови PVC дъски, стойността на същите ще бъде за сметка на процента непредвидени разходи.

**Въпрос № 2:**

“При огледа на дървената дограмата по стаите установихме, че тя е с 100% отваряемост . Тъй като не е зададен растър в документацията бихте ли ни

изяснили отворяемостта на дограмата и дали ще има двуосово отваряне на дограмата това се налага да се изясни поради формиране на ед.цена на дограмата.”

**Отговор № 2:**

При формиране на единичната цена на дограмата да се има предвид следното: големите крила да бъдат неотваряеми, а малките крила да бъдат двуосово отваряеми. Балконските врати да бъдат едноосово отваряеми.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ПЕТЪР МАНОЛОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**