



МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

**ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ**  
**„ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО“**

1000, гр.София, бул. “Цар Освободител” № 7  
тел./факс 953 33 74

Изх. рег. № 6795

София, 26.11.2012 г.

ДО

**УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ИЗВЪРШВАНЕ НА  
РЕМОНТНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ  
РАБОТИ НА ПОКРИВА НА ХОТЕЛ “МАЯК”,  
К.К. “СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА”**

**Относно:** Отговор на поставен въпрос във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на ремонтни строително-монтажни работи на покрива на хотел “Маяк”, к.к. “Св. Св. Константин и Елена””, открита с решение № 6617/15.11.2012 г.

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с горесцитираната обществена поръчка давам отговор на следния въпрос:

**Въпрос:**

“Въз основа на чл. 29, ал. 1 от ЗОП, моля да уточните един пласт без посипка, един пласт с посипка или два пласта – единият без посипка, а другият с посипка да бъде еластомербитомната мембрана с модифициран битум, сива минерална посипка, която предвиждате по количествена сметка.”

**Отговор:**

Предвидено е еднопластово покритие от еластомербитомна мембрана с модифициран битум, сива минерална посипка.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ПЕТЪР МАНОЛОВ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**