



МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
**ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО“**

1000, гр.София, бул. “Цар Освободител” № 7
тел./факс 953 33 74

Изм. рег. № 6847

София, 28.11.2012 г.

ДО

**УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ИЗВЪРШВАНЕ НА
РЕМОНТНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ
РАБОТИ НА ПОКРИВА НА ХОТЕЛ “МАЯК”,
К.К. “СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА”**

Относно: Отговор на поставен въпрос във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на ремонтни строително-монтажни работи на покрива на хотел “Маяк”, к.к. “Св. Св. Константин и Елена””, открита с решение № 6617/15.11.2012 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с горесцитираната обществена поръчка давам отговор на следния въпрос:

Въпрос:

“Въз основа на чл. 29, ал. 1 от ЗОП, моля да уточните ако изолацията е в 1 или 2 пласта, колко кг/м² да бъде всеки пласт?”

Отговор:

Предвидено е еднопластово покритие от еластомербитомна мембрана 4,5 кг/м² с модифициран битум, сива минерална посипка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

**ПЕТЪР МАНОЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**