



МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

**ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”**

1000, гр.София, бул. “Цар Освободител” № 7
тел./факс 953 33 74

Изх. рег. № 6216

София, 29.10.2012 г.

ДО

**УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ИЗВЪРШВАНЕ НА
СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ И
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА
СГРАДИ, ХОТЕЛИ И ПОЧИВНИ ДОМОВЕ,
УПРАВЛЯВАНИ ОТ ИА “ВОЕННИ
КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”
ПО ОБОСОБЕНО ПОЗИЦИИ”**

Относно: Отговор на поставен въпрос във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на строително-ремонтни и строително-монтажни работи на сгради, хотели и почивни домове, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело, по обособени позиции””, открита с решение № 5712/05.10.2012 г., изменено с Решение за промяна № 6014/18.10.2012 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с горесцитираната обществена поръчка давам отговор на следния въпрос:

Въпрос:

“Моля за уточняване на следните позиции от количествената сметка:

Позиция № 13

Възстановяване на гръмоотводна инсталация;

Позиция № 105

Подмяна на съоръжения монтирани на сцената-чиги, кламфи и др. (по отделен списък);

Позиция № 106

Ел. инсталация-възстановяване и изолиране на елементи”

Отговор:

По позиция № 13 – “Възстановяване на гръмоотводна инсталация”;

Следва да се извърши възстановяване на гръмоотводната инсталация след приключване на ремонтните работи по препокриване на покрива с нови керемиди.

По позиция № 105 – “Подмяна на съоръжения монтирани на сцената – чиги, кламфи и др. (по отделен списък)”:

- Подмяна на 10 бр. х 50 м. механични подемници за декори (чиги) заедно с макари и кламфи;
- Подмяна на 1 бр. х 50 м. механичен подемник за декор (Нулева чига) заедно с макари и кламфи;
- Подмяна на сценична гилотина ("Арлекин");
- Обличане с плат на портален мост – черен плюш, 45 кв. м.;
- Подмяна на 2 бр. х 50 м. механични подемници за декори (панорамни чиги) заедно с макари и кламфи;
- Подмяна плата на заден рунд на сцена – плюш, 70 кв. м.;
- Подмяна плата на 2 бр. крачоли от плюш с размер- 8м. х 16 м.;

По позиция № 106 – “Ел. инсталация – възстановяване и изолиране на елементи”:

Включва възстановяване на следните видове елементи:

№ по ред	Помещение №	Необходимите материали	Количество
1	Стая №26	Стъкло на лампион	1 бр.
2	Коридор ет. 3	Капаци на осветителните тела, квадратни - 40/40 см	1 бр.
3	Стая №29	Плафон - кръгъл Аплик	1 бр. 1 бр.
4	Стая №28	Плафон - кръгъл Аплик	2 бр.
5	Стая №30	Плафон - кръгъл Аплик	2 бр.
6	Стая №23	Плафон - кръгъл Аплик	1 бр.
7	Стая №22	Плафон - кръгъл Аплик	2 бр.
8	Коридор стълбище	Капаци на осв. тела (квадратни - 40/40 см)	10 бр.
9	Обща стая	Плафон – кръгъл	2 бр.
10	Баня и тоалетна	Аплик Капак за ел. бойлер	4 бр. 1 бр.
11	Ел. табла на ет. 1, ет. 2, ет. 3	Предпазители вложки (патрон) 25А и 63А	150 бр.

12	Зала № 3 4	Капаци за луминесцентни тела (тройки)	7 бр.
13	Коридор ет. 2	Капак за осветително тяло	3 бр.
14	Библиотека	Луминесцентни тела Огнеупорна подложка за ел. контакти и ел. ключове	15бр. 3 листа текстолит
15	Тоалетна ет. 2	Осветително тяло за баня	2 бр.
16	Зала №9	Капак за луминесцентно тяло - двойно	6 бр.
17	Стая с пиано	Лампион	1 бр.
18	Звукова стая	Лампион	1 бр.
19	Фото ателие	Капак за луминесцентно тяло - тройно	1 бр.
20	Стая за охрана - ет. 1	Външен контакт	2 бр.
21	Коридор ет. 1	Да се преместят осв. тела	2 бр.
22	Голяма камерна зала	Осветителни тела	3бр.
23	Малка камерна зала	Огнеупорна подложка за ел. контакти и ел. ключове	1 лист текстолит
24	Тоалетни ет. 1	Осветително тяло за баня	4 бр.
25	Сцена	Комплект ел. табло трифазно с 2 бр. автоматични предпазители 40 А. Противовлажно осветително тяло с външен ключ	1 бр. 1 бр.
26	Гримьорна голяма - ет. 2	Луминесцентни тела - двойни	2 бр.
27	Гримьорна малка - ет. 2	Луминесцентно тяло - двойно	1 бр.
28	Зала № 10	Луминесцентно тяло - двойно	7 бр.
29	Помещение за ел. табло	Плафон	1 бр.
30	Други необходими материал и за ремонт	Ел. - кабели 2 x 1,5 Ел. - кабели 2 x 2,5 Ел. - кабели 2 x 4,0 Дюбели - разни Изолирбанд Кабелни канали	30 метра 30 метра 30 метра 100 бр. 5 бр. 90 метра

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПЕТЪР МАНОЛОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР