



МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

**ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ  
„ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО“**

*1000, гр.София, бул. “Цар Освободител” № 7  
тел./факс 953 33 74*

Изх. № 12977/10.09.2018 г.

**ДО  
УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА  
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

**„Доставка на пожарогасители и други средства за пожарогасене, аварийно евакуационно осветление и изработване, доставка и монтаж на схеми за евакуация и указателни знаци, намиращи се в обектите на ИА ВКВПД по обособени позиции“**

**Относно:** Писмено разяснение по поставен въпрос във връзка с публикувана обява с изх. № 12624/31.08.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на пожарогасители и други средства за пожарогасене, аварийно евакуационно осветление и изработване, доставка и монтаж на схеми за евакуация и указателни знаци, намиращи се в обектите на ИА ВКВПД по обособени позиции“

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с горесцитираната обществена поръчка давам отговор на следният въпрос:

**Въпрос № 1:**

Относно ОП 1

В позиция 6. ВК - Враца- Шланг Ф 53

въпрос: колко бара е?

**Отговор № 1:**

Налягане на шлангове: мин. - 2.5 бара, препоръчително - 8 бара.

**Въпрос № 2:**

Относно посочените в техническата спецификация разяснения за сроковете на доставка за позиции 2 са записани съответно 30к. дни и 20 к. дни за ЦВК и Резиденция, а за позиция 4 - 20 к. дни.

В техническото предложение, тези срокове би трябвало да се пояснят от участниците ли?

**Отговор № 2:**

Във връзка с поставен въпрос за позиция № 2 „Доставка и монтаж на аварийно евакуационно осветление (ЕО), Ви уведомявам, че следва да бъдат посочени и пояснени сроковете в техническите предложения за изпълнение на обществената поръчка (Образец 2.2 и 2.4) в съответствие с Приложение № 1 „Техническа спецификация“, неразделна част от документацията.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ  
„ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  
ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”**

/п/

**ВАЛЕРИ СТОЯНОВ**