



МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

**ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО“**

*1000, гр.София, бул. “Цар Освободител” № 7
тел./факс 953 33 74*

Изх. № 11905/11.09.2017 г.

**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ОСИГУРЯВАНЕ НА ОХРАНА ЧРЕЗ СОТ
И ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ЧРЕЗ ПИС
НА ОБЕКТИ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ
ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-
ПОЧИВНО ДЕЛО“**

ОТНОСНО: Разяснения по поставени въпроси във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Осигуряване на охрана чрез СОТ и пожарна безопасност чрез ПИС на обекти, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“**, открита с решение № 11093/22.08.2017 година.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с горесцитираната обществена поръчка, давам отговор на следните въпроси:

Въпрос № 1: „В т. III. 1.4.) от обявлението е записано, че участниците трябва да разполагат с валидно разрешение издадено по реда на чл. 129 от ЗМВР (за втора обособена позиция). В алинея 2 на въпросния член са изброени няколко направления (дейности), свързани с пожарната безопасност, за които може да се издават съответните разрешения. При това положение, ако даден участник, от една страна, отговаря на изискването Ви да разполага с денонощен мониторинг център – ДМЦ (който да осъществява непрекъснат мониторинг на охраняваните с ПИС обекти и да ръководи реакцията на автопатрулите при получаване на сигнал) и от друга страна, притежава разрешение за пожарна безопасност по т. 5,

ал. 2 на чл. 129 от ЗМВР, на практика този участник би могъл да осъществява целия комплекс от функции, включени в обхвата на дейност по ОП 2 – в т. ч. монтаж, поддръжка и ремонт на техниката за пожарна безопасност, а също така и мониторинг и реакция на сигнали, подадени от тази техника.

С оглед на гореизложеното, моля да отговорите, дали такъв участник (притежаващ разрешение по чл. 129, ал. 2, т. 5 от ЗМВР) ще бъде допуснат до участие и класиране в настоящата процедура?“.

Отговор: Съгласно т. III. 1.4.) от обявлението за възлагане на обществената поръчка, за II-ра обособена позиция, участниците следва да разполагат с валидно разрешение издадено по реда на чл. 129 от ЗМВР. В раздел II, б. А, т. 1.2. от документацията за участие в обществената поръчка е посочено, че „За **II-ра** обособена позиция: участниците следва да разполагат с валидно разрешение за осъществяване на дейности по Наредба № 8121з-531/09.09.2014 г., минимум за дейностите по осигуряване на пожарна безопасност на обекти (ОБ) и поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност (УС-II)“. Следователно, до класиране в процедурата ще бъдат допуснати участници, които разполагат с валидно разрешение за осъществяване минимум на дейностите по чл. 129, ал. 2, т. 1 и т. 5 от ЗМВР.

Въпрос № 2: Как ще се процедира в случаи, когато в даден обект, посочен в таблица № 2 от документацията, няма изградена пожароизвестителна система и ръководството на ИА „ВКВПД“ не може да предостави схема на обекта, съгласно изискванията на ГД „ПБЗН“ за изграждане на пожароизвестителна инсталация?

Отговор: В Таблица № 2, колона № 3 „Наличност на пожаро-известителна техника – ПИС“ от Раздел Б „Техническа спецификация“ от документацията за участие в обществената поръчка е посочено, че пожаро-известителна техника – ПИС е налична във всички обекти, включени в таблицата. Следователно, всички обекти, включени в Таблица № 2 от Раздел Б „Техническа спецификация“ на документацията за участие имат изградена пожароизвестителна система, съответно на изпълнителя на обществената поръчка няма да се налага да изгражда нови пожароизвестителни системи в обектите, включени в цитираната таблица.

Въпрос № 3: Как ще се процедира, ако в някой обект на Възложителя, посочен в таблица № 1 и № 2 от документацията, централата е обща за техническите системи за сигурност (СОТ и ПИС), но обществената поръчка е спечелена от различни изпълнители, кой ще отговаря за поддръжката и ремонта на общата централа?

Отговор: При положение, че обществената поръчка бъде възложена на различни изпълнители, осигуряването на охраната чрез СОТ (I-ва обособена позиция) и пожарната безопасност чрез ПИС (II-ра обособена позиция), включително поддръжката и ремонта на монтираните в обектите съоръжения ще бъде задължение и отговорност на всеки един от изпълнителите, при условията на сключените договори.

Въпрос № 4: Как ще се процедира когато се изчерпи бюджетът за ремонти на изградените СОТ и/или ПИС, как ще се заплащат ремонтните и техническите системи за сигурност?

Отговор: Съгласно раздел А, т. 6 от документацията за възлагане на обществената поръчка прогнозната стойност за ремонт, резервни части и изграждане е както следва:

- за I-ва обособена позиция до 40 000 лева без ДДС;
- за II-ра обособена позиция до 40 000 лева без ДДС;

Съгласно Раздел Б „Техническа спецификация“ от документацията на поръчката, „... При необходимост от ремонт и подмяна на СОТ и/или ПИС, резервните части и материали, необходими за отстраняването на повредите се влагат след предварително съгласуване с Възложителя.“ Следователно, в случай, че сумите, предвидени за ремонт, резервни части и изграждане по договорите бъде изчерпан предсрочно, то възложителят ще прецени дали е необходимо съответния ремонт да бъде извършен и по какъв начин да стане това, съобразно Закона за обществените поръчки.

Въпрос № 5. Ако преди поемането на обектите под техническа охрана, се установи, че на определен обект техническите системи за сигурност (СОТ и ПИС) се ползват повече от определения срок за експлоатация, препоръчан от производителя или са износени поради друга причина, кой ще осигури и заплати подмяната на тези ненадежни устройства?

Отговор № 5.

Съгласно Раздел Б „Техническа спецификация“ от документацията на поръчката, „... При необходимост от ремонт и подмяна на СОТ и/или ПИС, резервните части и материали, необходими за отстраняването на повредите се влагат след предварително съгласуване с Възложителя. Разходите за резервни части, материали, труд и услуги необходими за отстраняване на повредите са за сметка на Възложителя с изключение на техниката, която е в гаранция...“. Следователно, в случай, че е необходимо да бъде извършен ремонт или подмяна на СОТ и/или ПИС, то същият ще бъде извършен от изпълнителя по договора, като разходите за резервни части, материали, труд и услуги, необходими за отстраняване на повредите са за сметка на Възложителя.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”**

/п/

ВАЛЕРИ СТОЯНОВ